


# ガスを安全にお使いいただくために。

## 北クミアイからのお願い

**不完全燃焼の防止** 換気が十分に行われないと、酸素不足や排気ガスが室内に充満して不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒の危険性があります。

- 室内でガス器具を使用する際は、時々窓を開けるか、換気扇を回して換気をしてください。また、小型のガス器具でも長時間の使用はしないでください。
- 小型湯沸器を使用の際は必ず換気をしてください。また、小型湯沸器をお風呂の給湯やシャワーとして直接利用するのは大変危険ですので絶対にしないでください。
- 小型湯沸器使用中、安全装置が働いて自動的に消火する現象が繰り返し発生した場合は、再点火をしないこと！繰り返し行った結果、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故で死亡したケースがあります。ただちに使用を止め北クミアイにご連絡ください。



**もしもガスが漏れたら** ガスのニオイがしたときや、ガス漏れ警報器が作動したときの手順を日頃から確認しておいてください。

**手順**


- ① 使用中の火をすべて消します。
- ② ガス栓を閉めます。
- ③ 窓や戸を大きく開けます。
- ④ ただちに北クミアイへ連絡して点検を受けるまでは、絶対にガスを使用しない。

**点検を受けるまでの注意**

- ライターを点けたり、タバコなどを吸ったりしない!
- 電気コンセントやスイッチに触れない! 発火の原因になります。
- 換気扇は絶対に回さない! また、回っている場合は、そのままにしておくこと。

### ガス器具はLPガス用で

LPガス用器具には、次のような表示がされていますので、必ず確認してください。



### こんなときは北クミアイへ連絡を

- LPガスによる災害時、または災害の発生の恐れがあるとき。
- ガス給湯器や風呂がまなどの固定された機器の設置、変更、修理、撤去のとき。
- 増改築などガス工事がともなう工事をするとき。
- ガス設備が残ったままの空家の解体工事や道路の開削工事などを見かけたとき。